

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 1328 DEL 11 OTT. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE II° N. 523 DEL 10-10-2013

OGGETTO : Approvazione preventivo ed impegno spesa per intervento di riparazione su impianto elevatore ubicato in Piazza R. Cantarella presso i locali del Centro Diurno Minori e sede dei Servizi Sociali.

DITTA : Maltese Ascensori – Catania.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in Piazza R. Cantarella, presso i locali del Centro Diurno Minori e sede dei Servizi Sociali, risulta ubicato l'impianto elevatore S2N12068;

Rilevato che in occasione della verifica periodica effettuata in data 29.1.2013 da ispettore della ECO Certificazioni S.p.A – Faenza – Organismo Notificato -, alla presenza di personale della ditta Maltese Ascensori di Catania, l'esito del verbale è stato negativo disponendo tassativamente il fermo dell'impianto;

Considerato che per il ripristino dell'esercizio dell'elevatore occorre provvedere alla RISOLUZIONE delle prescrizioni indicate nel verbale al fine di richiedere, successivamente, una nuova verifica che attesti le condizioni di funzionamento in sicurezza;

Visto il preventivo fatto pervenire dalla Maltese Ascensori che, per la effettuazione delle prestazioni necessarie per la risoluzione delle prescrizioni, richiede la somma di € 450,00 oltre IVA;

Che nello stesso preventivo viene richiesta la messa a disposizione di una linea telefonica all'interno della macchina, i cui costi di allacciamento e canone sono esclusi dal preventivo;

Che pertanto in tal senso si è provveduto richiedendo alla Telecom Italia l'attivazione di una linea analogica;

Considerato che in data 1.10.2013 la Telecom ha provveduto ad effettuare l'impianto in opera;

Che pertanto si può procedere alla effettuazione dell'intervento da parte della Maltese Ascensori, ditta autorizzata alla manutenzione dell'impianto;


Visto l'art. 183 del D.L. 18.8.2000, n. 267;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa approvare il preventivo di spesa della ditta in oggetto dell'importo globale di € 549,00 IVA inclusa.
2. Impegnare la superiore somma al Cap. 1679/1 del bilancio c.a. e 1678/4.
3. Dare atto che alla liquidazione della superiore somma si procederà con successivo provvedimento a lavoro eseguito e a presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Saminza Caterina




Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

.....
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto
Aci Sant'Antonio li,.....

Firma del Capo Settore

.....

.....


Il Servizio Finanziario

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Aci Sant'Antonio li, 09 OTT. 2013


Il Responsabile del Servizio





Spett.le
Comune di ACI SANT'ANTONIO
Uff. licenze Ascensori-Edilizia Privata
Via Regina Margherita 8
95025 Aci Sant'Antonio CT
Fax 095-7891424

e p.c. Spett.le
MALTESE GIUSEPPE & C. srl
Via A. Sant'angelo Fulci 53/F
95128 Catania (CT)
Fax 095-385084



e p.c. Spett.le
Comune di ACI SANT'ANTONIO
Uff. Contratti/Acquisti
Via Regina Margherita 8
95025 Aci Sant'Antonio CT
Fax 095-7891424

Faenza, 07/02/2013
Ns. Rif. Prot.: K066

Oggetto: adempimenti di cui al punto 2 dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i su ascensore
N. S2N12068 installato in P.ZZA RAIMONDO CANTARELLA AD ACI S. ANTONIO (CT)

Si comunica che in data 29/01/2013 un ispettore di questo Organismo Notificato ha provveduto alla verifica periodica sull'impianto di cui all'oggetto il cui esito è negativo.

La presente comunicazione è trasmessa per i provvedimenti di competenza del Vs. ufficio Comunale.

Si allega copia del verbale.

Distinti saluti

ECO Certificazioni S.p.A.
Segreteria Uff. Tecnico Ascensori
Elisa Moroni

ECO Certificazioni S.p.A. - Via Mengolina, 33
48018 Faenza (RA) - ITALY
tel. +39 0546 624811 • fax +39 0546 634922
E-mail info@eco-cert.it • www.ecocertificazioni.eu
Capitale sociale € 978.884,00
R.E.A. Ravenna n° 151113
C.F./P.IVA/Reg. Imp. Ravenna n° 01358850390



ECO Certificazioni S.p.A. • Via Mengolini, 33
48018 Faenza (RA) - ITALY
Tel. +39 0548 824811 • Fax +39 0548 824822
C.F./P.IVA/Reg. Imp. RAVENNA n° 01358950380
E-mail: info@eco-cert.it • www.eco-cert.it

Mod. KP1-A5/4 175702

60pp

Pagina: 1/

VERBALE DI ISPEZIONE Cod. Imp. PO81K1036/13

Il sottoscritto Ing. Roberto Luciani Ispettore ECO Certificazioni S.p.A. ha provveduto
il giorno 29-01-2013 all'ispezione funzionale dell'impianto elevatore ubicato
in Acq. S. Antonio Piazza Rainoldo Costarelli
dell'Utente Comune di Acq. S. Antonio, con le seguenti caratteristiche:
matricola n° di fabbrica SEA 1258 n° fermata
azionamento E norme di riferimento 95/16

- | | |
|---|--|
| riscontrando: | |
| 1 - Funi <u>in Acetate</u> | 7 - Allarme / bidirezionale <u>funzionante</u> |
| 2 - Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco <u>non funzionanti</u> | 8 - Ripescaggio <u>funzionante</u> |
| 3 - Condizioni delle difese <u>ok</u> | 9 - Valvola di blocco <u>-</u> |
| 4 - Isolamento dei circuiti <u>ok</u> | 10 - Valvola di sovrappressione <u>ok</u> |
| 5 - Paracadute <u>ok</u> | 11 - Targhe e avvisi <u>ok</u> |
| 6 - Limitatore di velocità | |

• Ottemperanza prescrizioni precedenti: si no • Verifiche semestrali del manutentore: si no
Prescrivendo: (P1) RIPRISTINARE COLLEGAMENTO BIDIREZIONALE

L'impianto può essere mantenuto in esercizio? si no

Data 28-01-2013



ECO Certificazioni S.p.A.
[Signature]



MALTESE

ASCENSORI

Vendita - Installazione - Manutenzione

Via A. Santangelo Fulci, 53F/55 - 95128 Catania - Tel. 095 383775 - Fax 095 385084

MERCURY
ASCENSORI - MONTAGARICI

ceam

CEAM S.r.l. (a socie u-lta)
Via Pratese, 42
40012 Calderara di Reno (BO)
P. IVA IT 01044891220

Spett.le

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE

VIA R. MARGHERITA 8
95025 ACI S. ANTONIO CT

VIA R. MARGHERITA, 8
95025 ACI S. ANTONIO CT

CATANIA 08/02/2013

Offerta 148/910/2013/0053/S Contr. N. 80022701 Impianto 52N12068

Oggetto: Proposta di intervento di riparazione all'impianto ubicato in PIAZZA CANTARELLA, - ACI S. ANTONIO - CT

In occasione della verifica sull'elevatore da parte dell'Ente Notificato da Voi incaricato, l'Ispettore ha emesso un **VERBALE D'ISPEZIONE NEGATIVO** in cui **DISPONE TASSATIVAMENTE IL FERMO** dell'impianto.

Per il ripristino dell'esercizio dell'elevatore, occorre provvedere alla **RISOLUZIONE** delle prescrizioni indicate nella copia del Verbale allegata, successivamente dovrà essere richiesta una nuova verifica dell'impianto, che attesti l'avvenuta reintegrazione delle originarie condizioni di funzionamento in sicurezza.

NOTA BENE: Non ottemperando alle prestazioni indicate nel verbale di cui sopra, l'Autorita' competente provvederà, ai sensi della Legge del 24.10.1942 n. 1415, articoli n. 2 - 3 - 11, alla revoca della licenza di esercizio ed al conseguente mantenimento dello stato di fermo dell'impianto. L'avvenuta risoluzione delle problematiche sarà comunicata all'Autorita' competente a cura dei nostri uffici

Per la risoluzione della prescrizione, si rendono necessarie le prestazioni che sono di seguito elencate:

- Fornitura e posa in opera di un dispositivo telefonico funzionante a vivavoce che permetta agli utenti eventualmente intrappolati all'interno della stessa di comunicare con l'esterno, come indicato all'articolo 5.10 delle norme armonizzate di riferimento della Direttiva Ascensori 95/16/CE.

Agendo su un apposito pulsante il dispositivo, tramite un combinatore telefonico omologato dal Ministero delle Comunicazioni, avvia una procedura di ricerca automatica ai numeri telefonici in esso memorizzati, mettendo così in contatto l'utente con il personale del nostro servizio di reperibilità.

Al momento della risposta il sistema invia inizialmente un messaggio memorizzato in cui vengono chiaramente indicati gli estremi anagrafici dell'impianto, onde facilitare l'intervento del nostro personale, dopodichè viene abilitata la conversazione con la cabina in modo tale da confermare la presenza del guasto e rassicurare l'utente.

NOTA BENE:

Ci dovrà essere messa a disposizione una linea telefonica all'interno del locale macchina, il cui costo dell'allacciamento ed il relativo canone sono esclusi dalla presente fornitura.

Prezzo della fornitura Euro 450,00 *QUATTROCENTOCINQUANTA/00* + IVA

Versamenti relativi alla fornitura:

- 100% ad ultimazione dei lavori

FIRMA: _____



Numero Impianto : 0950007921654

Codice Ordine : 55

Codice Ente : SBL

Codice Pratica : 41585071

Pratica Evolution No

Tipologia : RTG. COSTR

Cliente : COMUNE DI ACI SANT ANTONIO CT
 Indirizzo : S. P. RAIMONDO CANTARELLA ACI S. ANTONIO
 Complesso : *****/**/*

Numero Domanda : 3149371	Data Domanda : 03/09/13	Data Emissione : 03/09/13
	Data Prev. Attiv. : 13/09/13	Data Scadenza :

Divisione :	Categoria :	AOR :	SIC-E :	Referente :
-------------	-------------	-------	---------	-------------

App. Cliente : 28/09/13	Dalle : 18:00:00	Alla : 18:00:00
-------------------------	------------------	-----------------

Recapiti Telefonici : 0957921595-

Descrizione Lavori : NI RTG DA INSTALLARE PRESSO ASCENSORE UFF. SERVIZI SOCIALI.REC. REF. : GUARNACCIA MARIA 0957921595. SOLLECITO AVS

Area Lavoro : L Fattore Valorizzazione : 0.323

Centrale : ACI S.ANTONIO Capo Serie PBX : 0 Collegamento : 1

Linea ISDN Aggiuntiva:

Tipo Attività :	Impresa : SIELTE S.p.A	Codice OLIA : D13.S216SE RPA01.SLT
-----------------	------------------------	------------------------------------

Data Inizio Lavori Prevista : 10/09/13	Data Fine Lavori Previst : 13/09/13	Data Presa in Carico : 10/09/13 11 03
--	-------------------------------------	---------------------------------------

Data Registrazione in DAI : 10/09/13 1	Autorizzazione Permuta : S
--	----------------------------

ODA : 4510107948	Tipo Trasloco :
------------------	-----------------

Codice Network : 103408989	
----------------------------	--

Note Committ. :	Recinto da eseguire in data DAC ***** REC 3402273100
-----------------	--

Consistenza :	0000000000000000P330913 CICLU FATTIZIO +000200000000001N0P030913 COLI. PRINC SX AFFARI
---------------	--

Op.Centrale :

Caus. Chiusura :

Note Chiusura :

DICHIARO DI PRENDERE IN CONSEGNA I SOPRAINDICATI MATERIALI COSTITUENTI L' IMPIANTO IN OPERA

Data

Firma

01.10.2013